

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от 13.04.2016 № 450-17

«О подготовке системы

противопожарного водоснабжения

на территории городского округа

Заречный»

## ПОРЯДОК

### содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Заречный

#### 1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Заречный (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия», ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения».

#### 2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

2.1.1. источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант - колонки, пожарные краны), пожарные водоёмы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

2.1.2. пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

2.1.3. противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

2.1.4. район оперативного обслуживания - территория муниципального образования, на которой силами Государственной противопожарной службы (далее - ГПС), другой организации осуществляется тушение пожаров.

2.2. Порядок носит рекомендательный характер и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории городского округа Заречный. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией городского округа Заречный, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров.

2.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

2.3.1. эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

2.3.2. финансирование мероприятий по содержанию источников ППВ и ремонтно-профилактическим работам;

2.3.3. возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

2.3.4. проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

2.3.5. установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

2.3.6. очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

2.3.7. проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

2.3.8. немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

2.3.9. своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

2.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ГПС,